


DIAGRAMMA DI LAVORO



NB Schema comando e segnalazione come in Imp. n. 9

I.P.S.I.A.
C.A. DALLA CHIESA
Omegna (VB)
SEZIONE ELETTRICI

IMPIANTO N. 10 - Schema di potenza
Teleavviatore a tensione ridotta per M.A.T.
mediante disinserzione di resistenze rotoriche

JMB

Data:
Gennaio 1999